

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 28-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 11:40 a. m.	01:38	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
431	Sin datos	13-07-2026, 12:04 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
13-07-2026, 12:04 p. m.	28-07-2026, 11:40 a. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	01:06	Tablero SAF
2. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:28	Línea 5
3. Selección Estacion Línea 2: Seleccion	00:40	Lo Vial
4. Selección Estacion Línea 5: Seleccion	00:40	Carlos Valdovinos
5. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:05	Vía 1
6. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 23
7. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	00:04	Sí
8. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:13	Valor: 33
9. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:04	Sí
10. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre	02:21	Finalizar

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.