

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 04:17 p. m.	03:02	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
452	Sin datos	28-07-2026, 04:12 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-07-2026, 04:12 p. m.	28-07-2026, 04:17 p. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	00:07	Tablero SAF
2. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 1
3. Selección Estacion Línea 1: Seleccion	00:10	El Golf
4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:13	Vía 2
5. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:22	Valor: 25
6. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	01:24	Sí
7. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:10	Valor: 30
8. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:06	Sí
9. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre	02:20	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.