

Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	29-07-2026, 11:58 a. m.	01:34	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
459	Sin datos	29-07-2026, 11:56 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-07-2026, 11:56 a. m.	29-07-2026, 11:58 a. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:19	Línea 5
2. Selección Estacion Línea 5: Seleccion	00:07	Del Sol
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:03	Vía 1
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 19
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:06	Sí
6. Inspección de Locales Técnicos: Aire Acondicionado de Local Técnico funciona	00:04	Sí
7. Inspección de Locales Técnicos: Condición General de Local Técnico	00:04	Sí
8. Inspección de Locales Técnicos: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:05	Sí
9. Inspección de Locales Técnicos: Cierre	03:12	Finalizar

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.