

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	03-08-2026, 11:25 a. m.	00:56	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
479	Sin datos	03-08-2026, 11:19 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-08-2026, 11:25 a. m.	03-08-2026, 11:25 a. m.	0	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	00:05	Tablero SAF
2. Inspección de Salas Eléctricas: Info Estación de Tren Línea 4	00:04	Regresar
3. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 4A
4. Selección Estacion Línea 4A: Seleccion	00:06	Santa Julia
5. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:03	Vía 1
6. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 18
7. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	00:02	Sí
8. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:11	Valor: 20
9. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:03	Sí
10. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre	03:15	Finalizar

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.