

# Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| benjamin_alarcon        | 13-08-2026, 11:53 a. m. | 00:35                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 504                     | Sin datos               | 13-08-2026, 11:20 a. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 13-08-2026, 11:53 a. m. | 13-08-2026, 11:53 a. m. | 0                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                   | TIEMPO | RESPUESTA / DATO       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica               | 14:14  | Tablero SAF            |
| 2. Selección Línea de Tren: Seleccion                                             | 13:48  | Línea 1                |
| 3. Selección Estacion Línea 1: Seleccion                                          | 00:03  | Hernando de Magallanes |
| 4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía                                  | 00:01  | Vía 2                  |
| 5. Temperatura Ambiente: Dato numerico                                            | 00:07  | Valor: 21              |
| 6. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado     | 00:02  | Sí                     |
| 7. Temperatura Tablero: Dato numerico                                             | 00:08  | Valor: 23              |
| 8. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado | 00:02  | Sí                     |
| 9. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre                                         | 31:03  | Finalizar              |

# Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.