

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 18-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	18-08-2026, 12:02 p. m.	01:04	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
520	Sin datos	18-08-2026, 11:59 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
18-08-2026, 12:02 p. m.	18-08-2026, 12:02 p. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	00:05	Tablero SAF
2. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 4A
3. Selección Estacion Línea 4A: Seleccion	00:07	San Ramón
4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:03	Vía 1
5. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 16
6. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	00:02	Sí
7. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:10	Valor: 20
8. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:05	Sí
9. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre	03:22	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.